
	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	BORU ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU			
FİRMANIN ADI :		SÜPERLİT BORU SAN. A.Ş. MALATYA		
ADRESİ :		2.Organize Sanayi Bölgesi 9.cad. No:14 MALATYA		
TİC. SİCİL NO :		7904	TARİH: 21 /09 / 2011	
Sıra	Kriterler	Değerlendirme		Açıklama
		Var/Evet	Yok/Hayır	
İMALATÇI FİRMA GENEL DURUMU				
1	Ulusal / Uluslararası Standartlara Uygunluk Belgesi var mı?	Evet		TS En 1796 Anma çapı DN 800mm - 4000mm ,PN 0 Bar -40 bar Anma Sıklığı SN 500-10000 PA su temini için basınçlı yada basınçsız CTP borular, ekleme parçaları (dirsekler, T'ler redüksiyon, Flanşlar ve Semerler, EN 14364 Anma çapı DN 800mm - 4000,PN 0 Bar -40 bar Anma Sıklığı 500-10000 PA drenaj ve kanalizasyon sistemlerinde kullanılan basınçlı yada basınçsız CTP boru EK-1
	ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Evet		Yetkilendirilmiş kuruluş :TÜVRheinland Sertifika no: 011001715894 Akredite kuruluş: Dakks EK-1
	ISO18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi var mı?	Evet		Yetkilendirilmiş kuruluş :TÜVRheinland Sertifika no: 011131715894 Akredite kuruluş: Dakks BS OHSAS 18001 EK-1
	ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi var mı?	Evet		Yetkilendirilmiş kuruluş :TÜVRheinland Sertifika no: 011041715894 Akredite kuruluş: Dakks EK-1
	Belgelerin gereği yapılıyor mu?	Evet		
2	Sanayi Sicil Belgesi var mı?	Evet		Tarih:17.01.2012 Belge No.598070 EK-2
3	Kapasite Raporu var mı?	Evet		DN 800mm-DN 4000mm arası çaplarda CTP Boru ve Ek Parçaları EK-3
4	Test laboratuvarı, boru imalatında kullanılan malzemelerin fiziksel ve kimyasal deneylerini yapabilecek cihazlara sahip mi?	Evet		Türkak tarafında akredite edilmiş AB-0024-T nolu akreditasyon sertifikası mevcut. Örnek Deney Raporları mevcut.EK-4
5	Ölçüm cihazlarının kalibrasyonu akredite edilmiş bağımsız bir kuruluş tarafından yapılıyor mu?	Evet		UMS akredite laboratuardan kalibrasyon sertifikaları mevcut.EK-5
6	Kalite Kontrol Birimi var mı?	Evet		EK-6
7	En az 2 adet Makine Mühendisi var mı?	Evet		Yasin GÜREŞÇİ Erol ÖZTÜRK EK-7
8	En az 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi var mı?	Evet		Abdullah KAYGUSUZOGLU EK-8
9	Fabrikada imalat ve montajda çalışan işçi sayısı yeterli mi?	Evet		Personel Sayısı 67 kişi EK-9
10	Boru depolaması standardına uygun olarak yapılıyor mu?	Evet		EK-RESİMLER EK-10
11	İmalat ve testlere ait standartlar basılı halde bulunduruluyor mu?	Evet		
12	Üretim ekipmanları ve mevcut imalatlar güven veriyor mu?	Evet		





	DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		Doküman No	
			Yayın Tarihi	13.03.2015
	BORU ÜRETİCİLERİ		Rev. No - Tarihi	
	FABRİKA (ÜRETİCİ) UYGUNLUK FORMU			
FİRMANIN ADI :		SÜPERLİT BORU SAN. A.Ş. MALATYA		
13	Satış sonrası hizmeti var mı?	Evet		Örnek şikayet formu EK-13
14	Referans listesi yeterince güven veriyor mu?	Evet		EK-14
15	Hidrostatik test ünitesi var mı?	Evet		EK-10
16	Laboratuvarında ilgili standartlarda belirtilen tüm testler yapılabiliyor mu? Test cihazları yeterli mi ?	Evet		EK-5
17	Solventsiz epoksi kullanılan boyanın/iç kaplama malzemesinin/ürünün insan sağlığına zararlı olmadığına dair WRAS, WRC, DVGW, KIVA, NSF61 vb. belgesi var mı?	Evet		NSF Belgesi
CTP BORU ÜRETİCİLERİNDE				
18	Borunun temel özellikleri, istiflenmesi ve döşenmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilebilecek alt yapıya sahip mi?	Evet		Superlit Düzce Fabrikasında bulunan teknoparkta yapılmaktadır EK-10
19	Boru ve bağlantı parçaları için genel teknik şartnamesine uygun sicil formu var mı?	Evet		EK-19
20	Genel teknik şartnamesine uygun manşon üretebiliyor mu?	Evet		EK-20
21	Manşon contaları standardına uygun testlere tabii tutuluyor mu?	Evet		Tedarikçi EN 681-1 Belgesi EK:21
Not: Özel tasarım olarak imal edilen çelik borularda 4, 6, 8, 9, 10, 16, 21, 22 sıra numaralı kriterler aranmayacaktır.				
DEĞERLENDİRME				

Üreticinin fabrikası 25 /03 /2019 tarihinde gezilerek yukarıdaki tespitler doğrultusunda bu üreticiden DSİ projelerinde kullanılmak üzere boru temin edilmesi;

Uygun görülmüştür
Uygun görülmemiştir

X

DSİ İNCELEME HEYETİ

Başkan
Celil ŞAHBAZ


Üye
Nurten ÖZTOP


Üye
Hasan TAŞ
